

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI GIURGIU

Giurgiu, Str.Bucuresti bloc 114 scara A , 080307  
Tel 0246/214176; Fax 0246/217251; e-mail secretariat@dspgiurgiu.ro

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA  
Soseaua Alexandriei Nr.7-9,Giurgiu-telefon:0246/21.83.89

BULETIN DE ANALIZA APA

Microbiologie NR. 395-397 / Chimie NR. 396-398 data 13.03.2023

Exemplar nr :1

Client: SC EURO APAVOL, COMUNA IEPURESTI Adresă: Com. Iepuresti, jud. Giurgiu Locul prelevării: 1. S. P 2. Retea gradinita Data recoltării: 13.03.2023 Proces verbal de recolta nr. 73 din 13.03.2023 Data/ora prelevării: 13.03.2023/ 10 <sup>30</sup>	Analiză solicitată: - programe naționale - acțiuni de control - contract X - cerere de analiză - planuri de control - activități de inspecție
Cod Proba analizata microbiologie- 395-397 Data / ora receptiei in laborator 13.03.2023/13 <sup>50</sup> Data efectuării analizei: microbiologie 13.03.2023	Cod Proba analizata chimie-396-398 Data / ora receptiei in laborator 13.03.2023/13 <sup>50</sup> Data efectuării analizei: chimie 13.03.2023
Procedura de prelevare : PO-L-01, Ghid general pentru stabilirea programelor si tehnicilor de prelevare:SR EN ISO 5667-1/2022, Conservarea si manipularea probelor de apa : SR EN ISO 5667-3/2018, SR EN ISO 5667-5/2017	
Starea probei prelevate: Corespunzatoare X Necorespunzatoare	Starea probei prelevate: Corespunzatoare X Necorespunzatoare
Analize microbiologice efectuate conform : PS-L-01, PS-L-02, PS-L-03, PS-L-04	Analize chimice efectuate conform PS-L-05 ; PS-L-06 ; PS-L-07 ; PS-L-08;PS-L-09

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Parametru	1	2	3	4	Valoarea maxima admisa	Metoda de analiza
Nr.colonii la 37°C UFC /ml	0				Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004
Nr.colonii la 22°C UFC /ml	0				Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004
Nr.de bacterii coliforme UFC /100ml	0	0			0	SR EN ISO 9308-1/A1/2017 SR ISO 9308-1:2015
Nr. Escherichia Coli UFC /100ml	0	0.			0	SR ISO 9308-1:2015
Nr. Enterococi UFC /100 ml	0	0			0	SR EN ISO 7899-2: 2002
Decizie	Probele corespund ORD. Nr. 7/18.01.2023, pentru parametrii analizati -DA					

Analize efectuate de: Executant :

As. Pr Craiciu Petra   
As. Pr Juverdeanu Mariela   
As. Logigan Dorina   
As. Dobre Florentina 

Responsabil de analiza /  
Sef laborator  
Medic primar  
Dr. Neagu Mirela 

