

*Buturugeni*

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA  
 Soseaua Alexandriei Nr.7-9, Giurgiu-telefon:0246/21.83.89

BULETIN DE ANALIZA APA

Microbiologie NR. 724-726 / Chimie NR. 725-727 data 08.05.2024

Exemplar nr : 1

Client: SC EURO APAVOL- BUTURUGENI Adresă: Com. Buturugeni, jud. Giurgiu Locul prelevării: 1. S. P 2. Retea scoala Proces verbal de recolta nr. 141 din 08.05.2024 Data/ora prelevării: 08.05.2024/ 09 <sup>45</sup>	Analiză solicitată: - programe naționale - acțiuni de control - contract X - cerere de analiză - planuri de control - activități de inspecție
Cod Proba analizata microbiologie- 724-726 Data / ora receptiei in laborator 08.05.2024/13 <sup>10</sup> Data efectuării analizei: microbiologie 08.05.2024	Cod Proba analizata chimie-725-727 Data / ora receptiei in laborator 08.05.2024/13 <sup>10</sup> Data efectuării analizei: chimie 08.05.2024
Procedura de prelevare : PO-L-01, Ghid general pentru stabilirea programelor si tehnicilor de prelevare: SR EN ISO 5667-1/2022, Conservarea si manipularea probelor de apa : SR EN ISO 5667-3/2018, SR EN ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458-2007; SR EN ISO 5667-14/2017	
Starea probei prelevate: Corespunzatoare X Necorespunzatoare	Starea probei prelevate: Corespunzatoare X Necorespunzatoare
Analize microbiologice efectuate conform : PS-L-01, PS-L-02, PS-L-03, PS-L-04	Analize chimice efectuate conform PS-L-05 ; PS-L-06 ; PS-L-07; PS-L-08;PS-L-09

PARAMETRI MICROBIOLOGICI SI INDICATORI

Parametru	1	2	3	4	Valoarea maxima admisa	Metoda de analiza
Nr.colonii la 37°C UFC /ml	2	0			Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004
Nr.colonii la 22°C UFC /ml	1	0			Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004
Nr.de bacterii coliforme UFC /100ml	0	0			0	SR EN ISO 9308-1/A1/2017 SR ISO 9308-1:2015
Nr. Escherichia Coli UFC /100ml	0	0			0	SR ISO 9308-1:2015
Nr. Enterococi UFC /100 ml	0	0			0	SR EN ISO 7899-2: 2002
<b>Decizie</b>	Probele corespund O.G. Nr. 7/18.01.2023 aprobata prin Legea 96/2024, pentru parametrii analizati -DA					

Analize efectuate de: Executant :

As. Pr. Craiciu Petra  
 As. Dobre Florentina  
 As. Pr. Juverdeanu Mariela  
 As. Logigan Dorina

*Craiciu*  
*Dobre*  
*Juverdeanu*  
*Logigan*

Responsabil de analiza /  
 Sef laborator  
 Medic primar  
 Dr. Neagu Mirela

*Neagu*

## PARAMETRI CHIMICI SI INDICATORI

Parametrul	1	2	3	4	Valoarea maxima admisa	Metoda de analiza
FLUORURI(mg/l)	0.20	0.21			1.5	SR ISO 10539-1: 2001
NITRITI-NO <sub>2</sub> (mg/l)		0.09			0.5	SR EN 26777:2002 /C91:2006
NITRATI-NO <sub>3</sub> (mg/l)	SLQ	SLQ			50	SR ISO 7890-3: 2000
CULOARE					Acceptabila pt. consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012 ( Sectiunea 2 )
pH (unitati de pH)/T <sup>o</sup> C					≥6.5;≤9.5	SR ISO 10523: 2012
TURBIDITATE (U.N.T)					Acceptabila pt. consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7027 : 2016
CONDUCTIVITATE μs/cm <sup>-1</sup> la 20°C					2500	SR EN 27888 : 1997
AMONIU,NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (mg/l)	0.44				0.5	SR ISO 7150-1 : 2001
CLORURI (mg/l)					250	SR ISO 9297 : 2001
OXIDABILITATE mg O <sub>2</sub> /l (Indice de permanganat)					5	SR EN ISO 8467 : 2001
MANGAN(μg/l)	99.00				50	SR ISO 6333 : 1997
FIER(μg/l)	33.15	46.41			200	SR ISO 6332 : 1996
SULFATI(mg/l)					250	STAS 3069 : 1987
DURITATE TOTALA Suma de calciu si magneziu (grade germane)	6.94	7.28			min. 5	SR ISO 6059 : 2008
CLOR REZIDUAL Liber/Total mg/l	0/0	0/0			≥0.1≤0.5	SR EN ISO 7393-1:2002
BOR mg/l	0.32	0.34			1.5	SR ISO 9390:2000

<b>DECIZIE</b>	Proba nr. 1 NU corespunde O.G. nr. 7/18.01.2023 aprobata prin Legea 96/2024 pentru parametrii analizati- mangan, clor rezidual liber/total.
	Proba nr. 2 NU corespunde O.G. nr. 7/18.01.2023 aprobata prin Legea 96/2024 pentru parametrii analizati- clor rezidual liber/total.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: nitriti< 0.05 mg/l; nitrati< 2.5 mg/l; amoniu<0.05 mg/l; mangan<10 μg/l; fier< 25 μg/l; bor< 0.2 mg/l; sulfati<10 mg/l

Rezultatele se refera numai la probele analizate.

Buletinul nu poate fi reprodus decat integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-12-01 Ed 1.Rev 0/09.2019

Analize efectuate de:

Executant / As.Pr. Soava Marius

As. Pr. Coscai Georgeta


Responsabil de analiza

Biochimist med. Pr

Chimist specialist

Bobrec Georgeta

Pacurariu Liliana



Aprobat,

Sef Laborator /Medic Primar

Dr. Neagu Mirela