

MINISTERUL SANATATII
 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
 Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
 Subcompartiment Microbiologie Slobozia ,Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
 e-mail : microbiologie@dspialomita.ro



Buletin de analiza nr. 181A-182A din 22.04.2024

Probe prelevate de la: SC EURO APAVOL SA-SINESTI
 Denumire proba : Proba apa retea
 Prezentate la analiza de: dr. Ungureanu S.
 La data de 17.04.2024 ora 14:⁰⁵ cu procesul verbal nr.329/17.04.2024
 Data efectuării analizei: 17.04.2024-20.04.2024
 Informatii referitoare la proba: Proba recoltata in recipient steril de 500 ml cu adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5% .
 Probe efectuate conform: PS-B-04 , PS-B-05 , PS-B-06

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei X Iesire X Apa retea <input type="checkbox"/> Put forat	Numar de colonii la 22°C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Numar de colonii la 37 °C UFC/ ml SR EN ISO 6222/2004	Bacterii coliforme UFC/100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	E.coli UFC /100 ml SR EN ISO 9308-1 /2015 SR EN ISO 9308-1 /A1/2017	Enterococi UFC/ 100 ml SR EN ISO 7899-2 /2002
181A	PROBA APA IESIRE BAZIN	/	/	0	0	0
182A	PROBA APA RETEA-GRADINITA SINESTI	43	11	0	0	0
	Valori normale conform Ordonantei nr.7/18.01.2023	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml

Analize efectuate de:

Executant :
As.Doicin A

Responsabil de analiza
Biolog pr.

Medic coordonator laborator
Dr. Dobre Georgeta
Medic primar
Dr. in Stiinte Medicale

Certificat de inregistrare MS nr.710 din 03.05.2023
 Rezultatele se refera numai la probele analizate
 Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-B-18-01A
 Ed3/Rev 1/01.2023

Exemplar 1 din 2
 Pagina 1 din 1