

BULETIN DE ANALIZA APA
 Microbiologie NR. 1197-1199 / Chimie NR. 1198-1200 data 02.07.2024
 Exemplar nr :1

Client: SC EURO APA VOL-IEPURESTI Adresă: Com. Iepuresti, jud. Giurgiu Locul prelevării: 1. S. P 2. Retea gradinita Proces verbal de recolta nr. 251 din 02.07.2024 Data/ora prelevării: 02.07.2024/ 10 ³⁰	Analiză solicitată: - programe naționale - acțiuni de control - contract X - cerere de analiză - planuri de control - activități de inspecție
Cod Proba analizata microbiologie- 1197-1199 Data / ora receptiei in laborator 02.07.2024/13 ³⁰ Data efectuării analizei: microbiologie 02.07.2024	Cod Proba analizata chimie-1198-1200 Data / ora receptiei in laborator 02.07.2024/13 ³⁰ Data efectuării analizei: chimie 02.07.2024
Procedura de prelevare : PO-L-01, Ghid general pentru stabilirea programelor si tehnicilor de prelevare: SR EN ISO 5667-1/2022, Conservarea si manipularea probelor de apa : SR EN ISO 5667-3/2018, SR EN ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458-2007; SR EN ISO 5667-14/2017	
Starea probei prelevate: Corespunzatoare X Necorespunzatoare	Starea probei prelevate: Corespunzatoare X Necorespunzatoare
Analize microbiologice efectuate conform : PS-L-01, PS-L-02, PS-L-03, PS-L-04	Analize chimice efectuate conform PS-L-05 ; PS-L-06 ; PS-L-07; PS-L-08;PS-L-09

PARAMETRI MICROBIOLOGICI SI INDICATORI


Parametru	1	2	3	4	Valoarea maxima admisa	Metoda de analiza
Nr.colonii la 37°C UFC /ml	9	3			Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004
Nr.colonii la 22°C UFC /ml	5	6			Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004
Nr.de bacterii coliforme UFC /100ml	6	3			0	SR EN ISO 9308-1/A1/2017 SR ISO 9308-1:2015
Nr. Escherichia Coli UFC /100ml	0	0			0	SR ISO 9308-1:2015
Nr. Enterococi UFC /100 ml	0	0			0	SR EN ISO 7899-2: 2002
Decizie	Probele NU corespund O.G. Nr. 7/18.01.2023 aprobata prin Legea 96/2024, pentru parametrii analizati – Nr.de bacterii coliforme					

Analize efectuate de: Executant

As. Dobre Florentina
 As. Logigan Dorina
 As.Pr.Juverdeanu Mariela



Responsabil de analiza /
 Sef laborator
 Medic primar
 Dr. Neagu Mirela



PARAMETRI CHIMICI SI INDICATORI

Parametrul	1	2	3	4	Valoarea maxima admisa	Metoda de analiza
FLUORURI(mg/l)	0.20	0.22			1.5	SR ISO 10539-1: 2001
NITRITI-NO ₂ (mg/l)		0.096			0.5	SR EN 26777:2002 /C91:2006
NITRATI-NO ₃ (mg/l)	SLQ	SLQ			50	SR ISO 7890-3: 2000
CULOARE					Acceptabila pt. consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887: 2012 (Sectiunea 2)
pH (unitati de pH)/T°C					≥6.5;≤9.5	SR ISO 10523: 2012
TURBIDITATE (U.N.T)					Acceptabila pt. consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7027 : 2016
CONDUCTIVITATE μs/cm ⁻¹ la 20°C					2500	SR EN 27888 : 1997
AMONIU,NH ₄ ⁺ (mg/l)	2.34				0.5	SR ISO 7150-1 : 2001
CLORURI (mg/l)					250	SR ISO 9297 : 2001
OXIDABILITATE mg O ₂ /l (Indice de permanganat)					5	SR EN ISO 8467 : 2001
MANGAN(μg/l)	49				50	SR ISO 6333 : 1997
FIER(μg/l)	41.82	31.62			200	SR ISO 6332 : 1996
SULFATI(mg/l)					250	STAS 3069 : 1987
DURITATE TOTALA Suma de calciu si magneziu (grade germane)	3.70	3.36			min. 5	SR ISO 6059 : 2008
CLOR REZIDUAL Liber/Total mg/l	0/0	0/0			≥0.1-≤0.5	SR EN ISO 7393-1:2002
BOR mg/l	0.22	0.24			1.5	SR ISO 9390:2000

DECIZIE	Proba nr. 1 NU corespunde O.G. nr. 7/18.01.2023 aprobata prin Legea 96/2024 pentru parametrii analizati- amoniu, clor rezidual liber/total. Proba nr. 2 NU corespunde O.G. nr. 7/18.01.2023 aprobata prin Legea 96/2024 pentru parametrii analizati- clor rezidual liber/total.
----------------	--

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: nitriti< 0.05 mg/l; nitrati< 2.5 mg/l; amoniu<0.05 mg/l; mangan<10 μg/l; fier< 25 μg/l; bor< 0.2 mg/l; sulfati<10 mg/l

Rezultatele se refera numai la probele analizate.

Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului

Cod BA-12-01 Ed 1.Rev 0/09.2019

Analize efectuate de:

Executant / As.Pr. Soava Marius

As. Pr. Popescu Ruxandra



Aprobat,
 Sef Laborator / Medic Primar
 Dr. Neagu Mirela