DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA **Laborator Diagnostic si Investigare în Sănătate Publica** **Chimie Sanitara Urziceni** **Str. Republicii,nr 12, Ialomita**	**Raport de Incercare** **Nr. 185 A** Data: 11.11.2025	**Certificat de inregistrare laborator la Ministerul Sanatatii, nr. 815/28.05.2025**

Client: **SC EURO APAVOL SA**
Adresă: **MICROCENTRALA SINESTI**
Analiză solicitată: - programe naţionale ☐
- acţiuni de control ☐
- contract ☐
- cerere de analiză ■
- activităţi de inspecţie ☐

Data si ora recoltării: 10.11.2025, ora 10.35
Data receptiei : 10.11.2025
Cod proba: 185 A
Data efectuării analizei: 10.11.2025
Proces verbal nr.:1479/10.11.2025
NC. Nr IL:11474/06.11.2025

Proba analizată : apa potabila — Locul prelevarii: Retea-Gradinita Sinesti

Descrierea probei: volum proba 500 ml, in sticla bruna cu dop rodat, bine inchisa.

Prelevat de: Medic Ungureanu Sofia
Procedura de prelevare : PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din staţiile de tratare şi reţeaua de distribuţie SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programelor si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

Parametrii de analizat	**UM**	**Metoda de analiza**	**Valori admise conform Ordonantei nr.7/18.01.2023 HG. 971/12.10.2023**	**Valori obtinute**
Clor rezidual liber	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	Retea 0.10 - 0.50 mg/l (bransament, capat de retea)	0.11

Coordonator laborator
Biochimist medical principal,
Alexandrescu Liliana

Responsabil analiza,
Chimist
Jugureanu Loredana Marinela

Executant,
Asistent
Stoica Georgeta

Acest raport s-a emis in 2 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Raportul nu poate fi reprodus **decat integral** fara aprobarea laboratorului;
COD R.I.C-C-18-01A
Ed 1/Rev 0/05.05.2025

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA **Laborator Diagnostic si Investigare în Sănătate Publica** **Chimie Sanitara Urziceni** **Str. Republicii,nr 12, Ialomita**	**Raport de Incercare** **Nr. 186 A** Data: 11.11.2025	**Certificat de inregistrare laborator la Ministerul Sanatatii, nr. 815/28.05.2025**

Client: **SC EURO APAVOL SA**
Adresă: **MICROCENTRALA SINESTI**
Analiză solicitată: - programe naționale ☐
- acțiuni de control ☐
- contract ☐
- cerere de analiză ■
- activități de inspecție ☐

Data si ora recoltării: 10.11.2025, ora 10.45
Data receptiei : 10.11.2025
Cod proba: 186 A
Data efectuării analizei: 10.11.2025
Proces verbal nr.:1479/10.11.2025
NC. Nr IL:11474/06.11.2025

Proba analizată : apa potabila — Locul prelevarii: Retea-Scoala Gimnaziala

Descrierea probei: volum proba 500 ml, in sticla bruna cu dop rodat, bine inchisa.

Prelevat de: Medic Ungureanu Sofia
Procedura de prelevare : PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programelor si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

Parametrii de analizat	**UM**	**Metoda de analiza**	**Valori admise conform Ordonantei nr.7/18.01.2023 HG. 971/12.10.2023**	**Valori obtinute**
Clor rezidual liber	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	Retea 0.10 - 0.50 mg/l (bransament, capat de retea)	0.33

Coordonator laborator
Biochimist medical principal,
Alexandrescu Liliana

Alexandrescu Liliana
Biochimist medical principal
Ref: 43999

Responsabil analiza,
Chimist
Jugureanu Loredana Marinela

Executant,
Asistent
Stoica Georgeta

Acest raport s-a emis in 2 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Raportul nu poate fi reprodus **decat integral** fara aprobarea laboratorului;
COD R.I.C-C-18-01A
Ed 1/Rev 0/05.05.2025

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA Laborator Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică Subcompartiment Chimie Sanitară Laborator analize metale B-dul Matei Basarab, Bl 31, Etaj 1, Slobozia, Ialomița	**Raport de Incercare** **Nr.41 M** Data:19.11.2025	**Notificare MS nr. 838 / 28. 10. 2025**

Client:**SC EURO APAVOL SA**
Adresă: **Statia de Apa Sinesti**
Analiză solicitată:

- programe naționale □
- monitorizare operationala □
- contract □
- cerere de analiză □
- planuri de monitorizare audit X
- activități de inspecție □

Data si ora recoltării:10.11.2025 ora: 10.35
Data receptiei : 10.11.2025
Cod proba: 41M
Data efectuării analizei: 12.11.2025-14.11.2025
Proces verbal nr.: 1479/10.11.2025

Proba analizată : **apa potabila**

Locul prelevarii: **Retea Gradinita Sinesti**

Descrierea probei: volum probă 250 ml, în sticlă brună cu dop plastic, bine închisă, identificată, păstrată în condiții corespunzătoare, conservată cu 0.5 ml HNO_3 conc./100ml probă

Prelevat de: Dr. Ungureanu S.
Procedura de prelevare : PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programelor si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

Parametrii de analizat	UM	Metoda de analiza	Valori admise conform Ordonantei nr.7/18.01.2023 HG. 971/12.10.2023	Valori obtinute
Cadmiu	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 - SAA cuptor grafit	5 µg/l	<LOQ**
*Sodiu	mg/l	ISO 9964-1:1993 – SAA flacără	200 mg/l	129.9
Mangan	µg/l	SR 8662-2:1996 - SAA flacără	50 µg/l	254.2
Nichel	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 - SAA cuptor grafit	20 µg/l	<LOQ**
Plumb	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 - SAA cuptor grafit	10 µg/l	<LOQ**

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de notificarea MS 838/28.10.2025
**LOQ=limita de quantificare (LOQ_{Cd}=0,5µg/l; LOQ_{Ni}=4µg/l; LOQ_{Pb}=2µg/l).

Coordonator laborator
Biochimist medical principal,
Alexandrescu Liliana

Responsabil analiza,
Chimist
Jugureanu Loredana Marinela

Executant,
As. Pr. Fr.
Ionescu Daniela

Acest raport s-a emis in 3 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Raportul nu poate fi reprodus **decat integral** fara aprobarea laboratorului;
COD R.I.C-C-18-01M
Ed 1/Rev 0/05.05.2025

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIŢA **Laborator Diagnostic si Investigare în Sănătate Publica** **Chimie Sanitara Urziceni** **Str. Republicii,nr 12, Ialomita**	**Raport de Incercare** **Nr .187 A** Data:11.11.2025	**Certificat de inregistrare laborator la Ministerul Sanatatii, nr. 708/03.05.2023**

Client: **SC EURO APAVOL SA**
Adresă: **MICROCENTRALA SINESTI**
Analiză solicitată: - programe naţionale ☐
- acţiuni de control ☐
- contract ■
- cerere de analiză ☐
- activităţi de inspecţie ☐

Data si ora recoltării: 10.11.2025, ora 11.00
Data receptiei : 10.11.2025
Cod proba: 187 A
Data efectuării analizei: 10.11.2025
Proces verbal nr.: 1479/10.11.2025

Proba analizată : apa potabila — Locul prelevarii: Iesire Bazin

Descrierea probei: volum proba 500 ml, in sticla bruna cu dop rodat, bine inchisa.

Prelevat de: Medic Ungureanu Sofia
Procedura de prelevare : PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din staţiile de tratare şi reţeaua de distribuţie SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programelor si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

Parametrii de analizat	**UM**	**Metoda de analiza**	**Valori admise conform Ordonantei nr.7/18.01.2023 HG. 971/12.10.2023**	**Valori obtinute**
Clor rezidual liber	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	Retea 0.10 - 0.50 mg/l (bransament, capat de retea)	0.44
Clor rezidual total	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018		0.51
Turbiditate	NTU	SR EN ISO 7027 -1:2016	Rezervor de inmagazinare: 0,3 UNT in 95% din probe si< 1 NTU (unitati nefelometrice), Retea- Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale(< 4NTU mediu urban, < 5 NTU mediu rural)	0.29

Conform HG 971/12.10.2023: raportul clor rezidual liber/clor total (Cl_{2liber}=min. 80% Cl_2total) (86%).

Coordonator laborator
Biochimist medical principal,
Alexandrescu Liliana

Responsabil analiza,
Chimist
Jugureanu Loredana Marinela

Executant,
Asistent
Stoica Georgeta

Acest buletin s-a emis in 2 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Buletinul nu poate fi reprodus **decat integral** fara aprobarea laboratorului;
COD BA-C-18-01A
Ed 6/Rev 0/01.2025

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Subcompartiment Microbiologie Slobozia, Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
e-mail : microbiologie@dspialomita.ro

acreditat pentru ÎNCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1256

Raport de incercare nr. 785A din 13.11.2025

Probe apa potabila prelevate de la: SC EURO APAVOL SA – STATIA DE APA SINESTI
Prelevate si prezentate la analiza de: Dr. Ungureanu Sofia.
La data de: 10.11.2025 ora 14^{35} cu procesul verbal nr.1479/10.11.2025
Cod proba: 785A Tipul probei si locul prelevarii: Proba apa – Iesire bazin
Data efectuarii analizei: 10.11.2025 – 12.11.2025 conform referentialului de metoda
Informatii referitoare la probe: probele sunt recoltate in recipienti sterili de 500 ml apartinand laboratorului
■ cu adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5‰
□ fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5‰
□ Pentru parametrul *Legionella pneumophila* proba se va recolta in recipient steril de 1000 ml cu adaos de 1 ml tiosulfat de sodium 1.8% apartinand laboratorului.
* Probe prelevate si conservate conform:SR EN ISO 19458/2007
Probe analizate conform standardelor de metoda si procedurilor specifice laboratorului.

Parametrii analizati	Valoarea maxim admisa	Metoda de analiza	Valori obtinute
			cod 785A
1. Numar de colonii la 22°C UFC/ ml	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004 PS-B-04	/
2.Numar de colonii la 37°C UFC/ ml	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004 PS-B-04	/
3. Bacterii coliforme UFC/100 ml	0/100ml	SR EN ISO9308-1/2015 SR EN ISO9308-1/A1/2017 PS-B-05	0
4. E.coli UFC /100 ml	0/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PS-B-05	0
5. Enterococi UFC/100 ml	0/100ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-B-06	0
6**Pseudomonas aeruginosa* UFC/250ml	0/250ml	SR EN ISO 16266:2008 PS-B-07	/
7* *Legionella spp.*	<1000UFC/l	SR EN ISO 11731-2017 PS-B-32	/

Valorile normale conform : Ordonantei nr.7/18.01.2023 aprobata cu modificari prin Legea nr.96/2024 si cu prevederile art.8 alin.(1) si art.15 alin.(2) la Hotararea Guvernului nr. 971/2023.

Analize efectuate de:

Executant
As. Geanta Adrian

Responsabil
Biolog
Doicin Andreea

Responsabil de analiza
Biolog pr.
Iosif Mariana

Iosif Mariana
Biolog medical principal
Cod [illegible]

Coordonator laborator
Biochimist medical principal
Alexandrescu Liliana

Parametrii de la pozitiile 1- 6 sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare M.S. nr.838/28.10.2025
* Incercarea marcata NU este acoperita de acreditare RENAR
Rezultatele se refera numai la probele analizate
Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului
Cod R.I.-B-18-01A
Ed 1/Rev 1/27.08.2025

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA Laborator Diagnostic si Investigații în Sănătate Publica Subcompartiment Chimie Sanitara, str. Aleea Cosminului nr 4 Slobozia	**RAPORT DE ÎNCERCARE** **Nr .260GC** Data **12.11.2025**	Notificare MS nr 838/28.10.2025

Client: **SC EURO APAVOL SA**
Adresă: **SINESTI**
Analiză solicitată:

- programe naționale □
- monitorizare operationala
- contract □
- cerere de analiză □
- planuri de monitorizare audit X
- activități de inspecție □

Data recoltării: 10.11.2025 10.35
Data receptiei: 10.11.2025 ora 14.30
Cod Proba: 260 GC
Data efectuării analizei: 10.11.2025
Proces verbal nr.: 1479/10.11.2025

Proba analizată (locul de prelevare a probei) : **apa potabila** **Locul prelevarii: apa retea Gradinita Sinesti**

Descrierea probei: sticla bruna cu dop rodat, capacitate 1L, bine inchisa, transportata cu lada frigorifica

Prelevat de: **Ungureanu Sofia**
Procedura de prelevare : PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programelor si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

REZULTATE ANALIZA

Nr crt	Parametrii analizati	Metoda de Analiza	Valori admise conform Ordonantei nr.7/18.01.2023 (UM = µg/L)	Valori obtinute (unitate de masura µg/L)
1.	Pesticide organoclorurate - TOTAL (α HCH, β HCH, γHCH, δHCH, endosulfan I, endosulfan II, endrin, endrin aldehida, endrin cetona, α clordan, γ clordan, heptaclor epoxid, 4-4`DDD, 4-4` DDE, 4-4` DDT)	SR EN ISO 6468:2000	0,5	< LOQ 2

Observatii:
-rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei ;

LOQ 2- Pesticide = 0,007 µg/L

Executant
Asistent pr. laborator:

Mirica Camelia

Validat /Aprobat
Coordonator Laborator
Responsabil analiza
Biochimist-medical principal
Alexandrescu Iuliana

Acest buletin s-a emis in 2 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Raportul de incercare nu poate fi reprodus **decat integral** fara aprobarea laboratorului;