DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIŢA **Laborator Diagnostic si Investigare în Sănătate Publica** **Chimie Sanitara Urziceni** **Str. Republicii,nr 12, Ialomita**	**Raport de Incercare** **Nr .73A** Data:19.06.2026	**Certificat de inregistrare laborator la Ministerul Sanatatii, nr. 815/28.05.2025**

Client: **SC EURO APAVOL SA**
Adresă: **MICROCENTRALA SINESTI**
Analiză solicitată: - programe naţionale □
- acţiuni de control □
- contract ■
- cerere de analiză □
- activităţi de inspecţie □

Data si ora recoltării: 17.06.2026, ora 10.50
Data receptiei : 17.06.2026
Cod proba: 73A
Data efectuării analizei: 17.06.2026
Proces verbal nr.: 724/17.06.2026

Proba analizată : apa potabila — Locul prelevarii: Iesire bazin

Descrierea probei: volum proba 500 ml, in sticla bruna cu dop rodat, bine inchisa.

Prelevat de: Medic Ungureanu Sofia
Procedura de prelevare : PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din staţiile de tratare şi reţeaua de distribuţie SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programelor si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

Parametrii de analizat	**UM**	**Metoda de analiza**	**Valori admise conform Ordonantei nr.7/18.01.2023 HG. 971/12.10.2023**	**Valori obtinute**
Clor rezidual liber	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018	Retea 0.10 - 0.50 mg/l (bransament, capat de retea)	0.19
Clor rezidual total	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018		0.21
Nitriti (NO_2^-)	mg (NO_2^-)/l	SR EN 26777:2002/C91:2006	Retea max. 0,5 mg/l Rezervor de inmagazinare max. 0.1mg/l	<LOQ**
Turbiditate	NTU	SR EN ISO 7027 -1:2016	Rezervor de inmagazinare: 0,3 UNT in 95% din probe si< 1 NTU (unitati nefelometrice), Retea- Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale(< 4NTU mediu urban, < 5 NTU mediu rural)	0.41

Conform HG 971/12.10.2023: raportul clor rezidual liber/clor total (Cl_{2liber}=min. 80% Cl_2total) (90%).
**LOQ=limita de quantificare (LOQ NO_2 =0.05 mg /l).

Coordonator laborator
Biochimist medical principal,
Alexandrescu Liliana

Alexandrescu Liliana
biochimist medical
principal
Cod: 430001

Responsabil analiza,
Chimist
Jugureanu Loredana Marinela

Executant,
Asistent
Stoica Georgeta

Acest raport s-a emis in 2 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Raportul nu poate fi reprodus **decat integral** fara aprobarea laboratorului;

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Subcompartiment Microbiologie Slobozia ,Aleea Cosminului nr.4 tel.0243/230280 int.107
e-mail : microbiologie@dspialomita.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RE AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1286

Raport de Incercare nr. 466A din 22.06.2026

Probe apa potabila prelevate de la: EURO APAVOL S.A.-SINESTI

Prelevate si prezentate la analiza de: Dr. Ungureanu Sofia

La data de 17.06.2026 ora 14:42 cu procesul verbal nr. 724 17.06.2026

Cod proba: 466A Tipul probei si locul prelevarii:Apa retea 466A - Proba aoa - Iesire bazin

Data efectuarii analizei: 17.06.2026-22.06.2026 conform referentialului de metoda

Informatii referitoare la probe: probele sunt recoltate in recipienti sterili de 500 ml apartinand laboratorului

☑ cu adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5‰ 466A

☐ fara adaos de 0,5 ml tiosulfat de sodium 5‰

☐ Pentru parametrul Legionella pneumophila proba se va recolta in recipient steril de 1000 ml cu adaos de 1 ml tiosulfat de sodium 1.8% apartinand laboratorului.

* Probe prelevate si conservate conform:SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-1/2023.

Probe analizate conform standardelor de metoda si procedurilor specifice laboratorului.

Cod	Parametrii analizati	Valoarea maxim admisa	Metoda de analiza	Valori obtinute
466 A	Bacterii coliforme	0 UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PS-B-05	0 UFC/100 ml
466 A	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PS-B-05	0 UFC/100 ml
466 A	Enterococi	0 UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002 PS-B-06	0 UFC/100 ml

Valorile normale conform : Ordonantei nr.7/18.01.2023 aprobata cu modificarai prin Legea nr.96/2024 si cu prevederile art.8 alin.(1) si art.15 alin.(2) la Hotararea Guvernului nr.971/2023. Parametrul Pseudomonas aeruginosa este normat pentru apa comercializata in sticle sau in alte recipiente.Parametrul Legionella spp. este relevant pentru sistemele de distributie casnica

Analize efectuate de:
Executant :
As.

Responsabil
Biolog
Doicin Andreea

Responsabil de analiza
Biolog pr.
Iosif Mariana

Coordonator laborator
Biochimist medical principal
Alexandrescu Liliana

Parametrii de la pozitiile 1-7 sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii conform Certificatului de inregistrare M.S. nr.838/28.10.2025
* Incercarea marcata NU este acoperita de acreditare RENAR
Rezultatele se refera numai la probele analizate
Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral fara aprobarea laboratorului

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA Laborator Diagnostic și Investigatii în Sănătate Publică Subcompartiment Chimie Sanitară, str. Aleea Cosminului nr 4 Slobozia	**Raport de Încercare** **Nr. 65GC** Data 19.06.2026	Notificare MS nr 838/28.10.2025

Client: EURO APAVOL S.A.-SINESTI
Adresă: Sinești
Analiză solicitată:
- programe naționale ☐
- monitorizare operationala ☑
- contract ☑
- cerere de analiză ☐
- planuri de monitorizare audit ☐
- activități de inspecție ☐

Data recoltării: 17.06.2026 ora 11:00
Data receptiei: 17.06.2026 ora 14:45
Cod Proba: 65GC
Data efectuării analizei: 18.06.2026
Proces verbal nr.: 724

Proba analizată (locul de prelevare a probei) : Apă potabilă - Locul prelevarii: rețea-Școală Sinești

Descrierea probei: **Sticlă brună cu dop rodat, bine închisă 1L**

Prelevat de: Ungureanu Sofia
Procedura de prelevare: PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programelor si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

REZULTATE ANALIZA

Nr crt	Parametrii analizati	Metoda de Analiza	Valori admise conform Ordonantei nr.7/18.01.2023 (UM = µg/L)	Valori obtinute (unitate de masura µg/L)
1	1.2. Dicloretan	SR EN ISO 10301:2003	3	<LOQ 4
2	Benzen	SR EN ISO 11423-1	1	<LOQ 5
3	Trihalometani	SR EN ISO 10301:2003	100	<LOQ 3
4	Tetracloretena Tricloretena	SR EN ISO 10301:2003	10	<LOQ 2 <LOQ 1

Observatii:
-rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile situate sub limita de cuantificare a metodei;
LOQ 1 -Tricloretena = 0,2 µg/L
LOQ 2 -Tetracloretena = 0,2 µg/L
LOQ 3 -Trihalometani = 5 µg/L
LOQ 4 -1.2 Dicloretena = 0,7 µg/L
LOQ 5 -Benzen = 0,2 µg/L
LOQ 6 -Pesticide = 0,007 µg/L

Executant,
Biochimist medical principal
Alexandrescu Liliana

Validat / Aprobat
Coordonator laborator

Responsabil analiza
Biochimist medical principal
Alexandrescu Liliana

Alexandrescu Liliana
Biochimist medical
principal
Cod: 430001

Acest buletin s-a emis in 2 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Raportul nu poate fi reprodus decat integral fara aprobarea laboratorului;

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA **Laborator Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică** **Subcompartiment Chimie Sanitară** **Laborator analize metale** **B-dul Matei Basarab, Bl 31, Etaj 1, Slobozia, Ialomița**	**Raport de încercare** **Nr.81M** Data:25.06.2026	**Notificare MS nr. 838 / 28. 10. 2025**

Client: **SC EUROAPAVOL SA**
Adresă: **Stația apă Sinești, jud. Ialomița**
Analiză solicitată:

- programe naționale □
- monitorizare operationala X
- contract □
- cerere de analiză □
- planuri de monitorizare audit □
- activități de inspecție □

Data si ora recoltării:17.06.2026, ora: 10.30
Data receptiei : 17.06.2026
Cod proba:81M
Data efectuării analizei: 18.06.2026
Proces verbal nr.: 724/17.06.2026

Proba analizată : **apă potabilă**

Locul prelevării: **Retea Scoala Lilieci-R2**

Descrierea probei: volum probă 250 ml, în sticlă brună cu dop plastic, bine închisă, identificată, păstrată în condiții corespunzătoare, conservată cu 0.5 ml HNO_3 conc./100ml probă

Prelevat de: Medic Ungureanu Sofia
Procedura de prelevare : PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programel si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

Parametrii de analizat	UM	Metoda de analiză	Valori admise conform Ordonanței nr.7/18.01.2023 HG. 971/12.10.2023	Valori obtinute
Mangan	µg/l	SR 8662-2:1996 - SAA flacără	50 µg/l	134.4

Coordonator laborator
Biochimist medical principal,
Alexandrescu Liliana

Alexandrescu Liliana
Biochimist medical
principal
Cod 480001

Responsabil analiza,
Chimist
Jugureanu Loredana Marinela

Executant,
As. Pr. Fr.
Ionescu Daniela

Acest raport s-a emis in 3 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Raportul nu poate fi reprodus **decat integral** fara aprobarea laboratorului;
COD R.I.C-C-18-01M
Ed 1/Rev 0/05.05.2025

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA **Laborator Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică** **Subcompartiment Chimie Sanitară** **Laborator analize metale** **B-dul Matei Basarab, Bl 31, Etaj 1, Slobozia, Ialomița**	**Raport de încercare** **Nr.80M** Data:25.06.2026	**Notificare MS nr. 838 / 28. 10. 2025**

Client: **SC EUROAPAVOL SA**
Adresă: **Stația apă Sinești, jud. Ialomița**
Analiză solicitată:

- programe naționale □
- monitorizare operationala X
- contract □
- cerere de analiză □
- planuri de monitorizare audit □
- activități de inspecție □

Data si ora recoltării:17.06.2026, ora: 11.05
Data receptiei : 17.06.2026
Cod proba:80M
Data efectuării analizei: 18.06.2026
Proces verbal nr.: 724/17,06.2026

Proba analizată : **apă potabilă**

Locul prelevării: **Retea Scoala Sinesti-R1**

Descrierea probei: volum probă 250 ml, în sticlă brună cu dop plastic, bine închisă, identificată, păstrată în condiții corespunzătoare, conservată cu 0.5 ml HNO_3 conc./100ml probă

Prelevat de: Medic Ungureanu Sofia
Procedura de prelevare : PO-IL-01;
Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție SR EN ISO 5667-5:2017; Ghid pentru stabilirea programel si a tehnicilor de prelevare SR EN ISO 5667-1:2023; Conservarea si manipularea probelor de apa SR EN ISO 5667-3:2024

Parametrii de analizat	UM	Metoda de analiză	Valori admise conform Ordonanței nr.7/18.01.2023 HG. 971/12.10.2023	Valori obtinute
Mangan	µg/l	SR 8662-2:1996 - SAA flacără	50 µg/l	231.1

Coordonator laborator
Biochimist medical principal,
Alexandrescu Liliana

Alexandrescu Liliana
Biochimist medical principal
Cod: 430001

Responsabil analiza,
Chimist
Jugureanu Loredana Marinela

Executant,
As. Pr. Fr.
Ionescu Daniela

Acest raport s-a emis in 3 exemplare.
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment: - Raportul nu poate fi reprodus **decat integral** fara aprobarea laboratorului;
COD R.I.C-C-18-01M
Ed 1/Rev 0/05.05.2025